

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2020/24111/SJN/SHAHJAHANPUR/170/CFO

दिनांक: 28-10-2020

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स DOON INTERNATIONAL SCHOOL, NIWAZPUR FATEHPUR CHUNGI SHAHJAHANPUR (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता 549, PUTTU LAL CHAURAHA TO MEZBAAN HOTEL ROAD, NIWAZPUR FATEHPUR CHUNGI SHAHJAHANPUR तहसील - SADAR, प्लॉट एरिया 9075.94 sq.mt, कुल कवर्ड एरिया 3505.25 (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - 1 जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	3	0	10.35 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स DOON INTERNATIONAL SCHOOL, NIWAZPUR FATEHPUR CHUNGI SHAHJAHANPUR द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 31-10-2020 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री JASMEET SAHANI, dooninternationalspn@gmail.com, 6391600000 के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयीं। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 02-11-2020 से 02-11-2023 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स DOON INTERNATIONAL SCHOOL, NIWAZPUR FATEHPUR CHUNGI SHAHJAHANPUR अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स DOON INTERNATIONAL SCHOOL, NIWAZPUR FATEHPUR CHUNGI SHAHJAHANPUR अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(REHAN ALI)

[B9C21FD48C7775D0D0C8E34D60B586D542E848D3]

02-11-2020

Principal
Doon International School
Shahjahanpur-242001 (U.P.)

निर्गत किये जाने का दिनांक : 02-11-2020
स्थान : SHAHJAHANPUR

सेवा में,

श्री ब्रजेन्द्र सिंह साहनी,
पुत्र स्व० खडक सिंह साहनी,
शहरखास दक्षिणी बाहर चुंगी सदर,
शाहजहाँपुर।

विषय: खसरा संख्या -549, शहरखास, दक्षिणी बाहर चुंगी, जनपद-शाहजहाँपुर पर प्रस्तावित मेसर्स प्राइमरी सकेण्ड्री हायर सकेण्ड्री स्कूल भवन की प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने प्रार्थना पत्र दिनांक रहित एवं फायर सर्विस को वेब साइट पर अपलोड टिकट न० 2016/23524/sha/Shahjahanpur/257/जेडी दिनांक: 10.08.2016 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन की अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त प्रश्नगत प्रस्तावित भवन के मानचित्रों में प्रस्तावित अग्निशमन व्यवस्थाओं एवं अभिलेखों का निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन अधिकारी, शाहजहाँपुर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी- शाहजहाँपुर एवं उप निदेशक (प्राविधिक), फायर सर्विस, परिक्षेत्र बरेली/मुरादाबाद द्वारा किया गया। अग्निशमन अधिकारी, शाहजहाँपुर, मुख्य अग्निशमन अधिकारी- शाहजहाँपुर एवं उप निदेशक (प्राविधिक), फायर सर्विस, परिक्षेत्र बरेली/मुरादाबाद की आख्यानुसार-

भवन की संरचना:-

1-कुल भूखण्ड एरिया-	9075.94	वर्ग मी०।
2-प्रस्तावित लोअर ग्राउण्ड कवर्ड एरिया-	856.00	वर्ग मी०।
3-प्रस्तावित भूतल कवर्ड एरिया-	1324.73	वर्ग मी०।
4-प्रस्तावित प्रथम तल कवर्ड एरिया-	1324.52	वर्ग मी०।
5-प्रस्तावित द्वितीय का कवर्ड एरिया-	588.00	वर्ग मी०।
6-भवन की ऊँचाई-	9.90	मीटर है।

भवन का अधिभोग एवं हैजार्ड श्रेणी- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन का अधिभोग एन०बी०सी० की शैक्षणिक श्रेणी के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

ढाँचागत व्यवस्था:-

- 1- पहुँच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों में 45.00 मी० रोड की चौड़ाई है।
- 2- प्रवेश द्वार की चौड़ाई- 9.13 मी० जो मानक के अनुसार है।
- 3- सैटबैक- प्रस्तावित भवन का सैटबैक निम्नवत है-

ए०-अग्रभाग-	101.91 मी०।
बी०-पृष्ठ भाग-	6.00 मी०।
सी०-पार्श्व भाग प्रथम-	6.00 मी०।
डी०-पार्श्व भाग द्वितीय-	33.64 मी० है।

उपरोक्तानुसार भवन के सैटबैक भवन विनियमावली के अनुसार है। सैटबैक सदैव अवरोध मुक्त रखे जायेंगे। सैटबैक में किसी प्रकार का स्थाई/अस्थायी निर्माण कार्य मान्य नहीं होगा।

4- निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन में 02 अदद स्टेयरकेस जिनमें प्रत्येक की चौड़ाई 2.00 मी० का मानचित्रों में प्राविधानित किया गया है। नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इण्डिया-2005 में उल्लेखित मानकों के अनुसार 01 अतिरिक्त बाह्य स्टेयरकेस का प्राविधान किया जाना अनिवार्य है, जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है।


Principal

Doon International School
Shahjahanpur-242001 (U.F.)

अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था- नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ पूर्ण की जानी अनिवार्य हैं:-

- 1-भूमिगत टैंक:- भूमिगत टैंक 16000 ली० क्षमता का मानचित्र में प्राविधानित है।
- 2-पम्प- आवश्यक नहीं।
- 3-होजरील -प्रस्तावित भवन में होजरील लैण्डिंग वाल्व आई०एस०-3844 मानको के अनुसार प्राविधानित हैं।
- 4-वैटराइजर- आवश्यक नहीं।
- 5-प्रस्तावित सम्पूर्ण भवन परिसर में यार्ड हाईड्रैण्टस होज केबिनेट एवं उसमें डिलीवरी होज तथा ब्रान्च पाइप तथा एवं फायर सर्विस इन्लेट का प्राविधान आई०एस०-13039:1991 के अनुसार आवश्यक नहीं है।
- 6-हस्त चालित इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- आवश्यक नहीं।
- 7-स्वचालित डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:- आवश्यक नहीं।
- 8-स्वचालित स्प्रिंकलर सिस्टम:- आवश्यक नहीं।
- 9-टेरिस टैंक:- प्रस्तावित भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक 10000 ली० क्षमता का टेरिस टैंक स्थापित कराया जाना प्राविधानित है।
- 10-टेरिस पम्प:-प्रस्तावित भवन टेरिस टैंक के पास टेरिस पम्प क्षमता 450 एल०पी०एम० स्थापित कराया जाना एन०बी०सी० के अनुसार है।
- 11-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई०एस०-2190 के अनुसार प्राविधान किया जाना है जो मानको के अनुरूप है।
- 12- स्मोक एक्सट्रैक्शन सिस्टम:- आवश्यक नहीं।
- 13-पेशराईजेशन प्रणाली :- आवश्यक नहीं।
- 14-एग्जिट साईनेज:-प्रस्तावित भवन में एग्जिट साईनेज मानको अनुसार स्थापित किये गये हैं।
- 15-पी०ए० सिस्टम:- पी०ए०सिस्टम की व्यवस्था सम्पूर्ण भवन में प्राविधानित है।

अतः उपरोक्तानुसार खसरा संख्या -549, शहरखास, दक्षिणी बाहर चुंगी, जनपद- शाहजहाँपुर पर प्रस्तावित मेसर्स प्राइमरी सेकेण्ड्री हायर सेकेण्ड्री स्कूल भवन के निर्माण हेतु प्रोविजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत किया जाता है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रस्तावित प्राविधान भवन विनियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 में उल्लेखित मानको के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थायेँ मानको के अनुसार भौतिक रूप से स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर अन्तिम अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्न : मानचित्र।

(अरविन्द कुमार)
संयुक्त निदेशक,
फायर सर्विस मुख्यालय,
उ०प्र०लखनऊ।

प्रतिलिपि-1-उप निदेशक(प्राविधिक) फायर सर्विस, परिक्षेत्र बरेली/मुरादाबाद को उनके पत्र सं०2016/23524/sha/Shahjahanpur/257/जेडी/1265 दिनांक: 19.08.2016 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी, शाहजहाँपुर को उनके पत्र संख्या-2016/23524/sha/Shahjahanpur/257/जेडी दिनांक: 18.08.2016 के संदर्भ में मय संलग्न मानचित्र के अनुपालनार्थ प्रेषित।

3-अग्निशमन अधिकारी, शाहजहाँपुर को अनुपालनार्थ प्रेषित।



Principal,
Doon International School,
Shahjahanpur-242001 (U.P.)



HAS FOR OFFICE USE ONLY

(प्रा. वि. वि. शा. शा. शा.)
आयुक्त शा. शा. शा.
शाहजहाँपुर

N° 16/8/16
(प्रा. वि. वि. शा. शा. शा.)
मुख्य अभियंता शा. शा. शा.
जनपद-शाहजहाँपुर (उ.प्र.)

(अ. वि. वि. शा. शा. शा.)
उप निदेशक शा. शा. शा.
शा. शा. शा. शा. शा.

453

TO LUCKNOW

MEZBAAN

LUCKNOW-17B
PHONE NO. 5

24/8/16

24/8/16

R.W.P

NOTE:-ALL DIMENSIONS ARE IN METRE
PARKING CALCULATION FORMULA

Principals
Principal
Doon International School
Shahjahanpur-242001 (U.P.)

$$\frac{4158.53 \times 0.5}{100} = 21. \text{NOS.}$$

SYMBOLS (SERVICES)-

ND